REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
1/09/2015	Se arreglaron 3 areas de alumbrado	1 fusible 30A	Se limpio sarro a los lineas
	Se arreglaron 3 lamparas	2 balastros de 150w vls 2 focos de 150w vls 3 fotoceldas	
	Se arreglo 1 lampara en calle revolucion	1 fotocelda	

PERSONAL: Mauricio, Jose Juan

VEHICULO: #10

DELEGADO:

COMUNIDAD: Corrales