


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24-10-16	Se reparo falla de arco de alumbrado que alimenta las calles Miras, Independencia, 5 de mayo y arcabuz.	1 contactor a 220	El arco estaba se desconecto y se arto se usó otro se conde se dio la carga se probó y quedó listo
*	Municipio municipal se reparó una luz en parido	1 fotocelda	
	Calle Venustiano Carranza se repararon 2 lamparas	1 foco 100 w 1 fotocelda	
*	Calle San Salvador	1 foco 150 w 1 fotocelda	se limpió el foco
*	Calle plaza se reparó una lampara		se limpió el foco
*	Calle Faguagua se repararon 2 lamparas	1 foco y fotocelda	se limpió el foco
*	Calle pizarra se reparó un foco		se limpió el foco
*	puerto de almilla se reparó una lampara	1 foco 150 w 1 fotocelda	quedo por arto una fotocelda se reparó y quedó porque el poste está torcido
*	Carretera el cooperisco se reparó falla de alumbrado		se reparó y quedó porque el poste está torcido

PERSONAL: Jorge, Eugenio y Oscar

DELEGADO:

VEHICULO: #18

COMUNIDAD: