

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-11-15	OFI alumbrado se saca cable para seguir buscando falla en el Jardín Constitución		
	Jardín Constitución se siguió buscando falla en el Jardín Constitución	1 foco / 50w 1 balastro / 50w	se reparo falla en el quiosco la falla se encuentra en el foco del quiosco fue esta en medio se quemó se cambio balastro y foco
	Calle San Jorge recto se instaló lampara del OS San Antonio de cemento se reparo falla en el pozo de agua potable	1 lampara completa de 150 w	se reviso la bomba y el armador se restableció el arrancador se avanzo da muncho el pozo se tiene que sacar

PERSONAL: Antonio y Oscar

VEHICULO: #62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____