SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
3-11-16	Com. Corrutes se sectorizaron dos areas de alumbrado y se repararon 4 lamparas	2 fotoceldas 1 foco 175w	Se limpia cobre en las lineas de las lamparas las dos areas con interruptor tiene la polanca quebrada se readapto una varilla y se puentiaron en lugar de fusibles
	Com. Estancia de Cervantes- Lupe se repara un area de alumbrado y 7 lamparas	7 fotoceldas 1 foco 150w 1 liga	area que se repara se necesita llevar terminales para el transformador y cubre

PERSONAL: Oscar Daniel y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____