



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-08-10	SE ARREGLO FALLA DE ALUM. PÚBLICO DEL JARDIN DE LA COM. DE IENACIO ZARAGOZA		SE RECONECTO LÍNEA RECUENTADA
22-08-10	SE REARRO FALLA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE AGUA ZARCA		NO SE DEJO FUNCIONANDO XQ HABIA CUCHILLOS CAIDAS DE CFE
22-08-10	SE REPARARON LAMPARAS E INTERRUPTOR DE AGUA ZARCA	4- FOSOS Y 4- BALASTRAS 4- FOTOCELDAS	

PERSONAL: OSCAR OJAZ MORALES  
 VEHICULO: AUTOMO DOMINGUEZ M12 #62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_