REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
26-09-15	porque verificar		Se fue por el refrigerio
	com. Flores Garcia se fue a poner el arrancador del pozo de agua potable		no se encontro al personal en el pozo nos regresamos a la comunidad de flores a buscar a los encargados, se instalo el arrancador se proba el arranque de la bomba el amperaje nos da 24, 24, 23.7 amps se toma el arrancador ya que el aceite es de 18 A 25 sendesito
	Callejón Esmeralda se reparo 1 lampara	1 - fotocelda 1700w 1 - foco	Cambiar por uno mas alto el interruptor no queria restablecer se restablecio
	com. San Jose de Cuautillo se revizo falla del pozo de agua la bomba no arranca		secuencia las lineas no nos dan caperaje se nesesita sacar tuberia y la bomba para revizar el problema

PERSONAL: Jose Juan Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____