



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-04-16	Revisión al capacitor entrante de la fractura de la calle Niños Héroes		Se revisó una lámpara en la que se encontró un cable que se quemó y se reemplazó por uno nuevo.
	Calle Ejército Nacional Se revisó el alumbrado público de la calle Ejército Nacional	1 fotocelda	Se revisó el alumbrado público de la calle Ejército Nacional y se reemplazó una fotocelda quemada.
	Calle Emblema Nacional Se reparó una lámpara subterránea	1 foco 50w y balastro 150w	Se reparó una lámpara subterránea de la calle Emblema Nacional con un foco de 50w y balastro de 150w.
	Calle Batalla de Puebla Se reparó una lámpara	1 foco 100w	Se reparó una lámpara de la calle Batalla de Puebla con un foco de 100w.
	Calle Bracho Se reparó una lámpara leds	1 fotocelda	Se reparó una lámpara led de la calle Bracho reemplazando una fotocelda quemada.
	Calle Venustiano Carranza Se reparó una lámpara	1 foco 75w y balastro 150w	Se reparó una lámpara de la calle Venustiano Carranza con un foco de 75w y balastro de 150w.

PERSONAL: Jorge y Oscar  
 VEHICULO: #62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_