REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 5-04-16 | Ofi. alumbrado se consigio | | |
| | vale para gasolina para | | |
| | la #62 | | |
| | | | |
| | [illegible] vehiculo se fue | | |
| | por el vehiculo #62 | | |
| | | | |
| | Com. Estación frio se | 1 foco u balastra 150w | |
| | repuso una lampara | 1 fotocelda | |
| | | | |
| | Com. Ignacio Allende | | |
| | se repararon 10 lamparas | 6 balastras y focos 150w | Se reparo corte en |
| | y un area | 6 fotoceldas | el area ya que un |
| | | | cable estaba tronado |
| | | | en la mufa se restablecio |
| | | | quedo listo |

PERSONAL: Oscar oscar y Oscar

DELEGADO: ____________________

VEHICULO: #62

COMUNIDAD: ____________________