



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/8/16	SE REVISÓ EL POZO DE ALUMBRADO DE LA C/TA SANTA LUCÍA TENIENDO UNA CUCHILLA CAÍDA SE DETALLA Y REVISO FUNCIONANDO	4 FUSIBLE DE ALTA TENSION	
	SE ADREBUJON 4 ANEAS DE ALUMBRADO EN LA C/TA HIDALGO YA TENIAN VARIOS DIAS QUE NO FUNCIONABAN Y SE REVISARON SUS MÓDULOS Y SE REPARARON LOS MÓDULOS		
	AV. HIDALGO SE REPARARON 1.- BALASTRA Y 1 FOCO 1.- EMPARA		

PERSONAL: JOSE JUAN ALBA

VEHICULO: EL 18

DELEGADO:

COMUNIDAD: SANTA LUCÍA COLCHAGUA