REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22/10/15	SE REVISO 1 AREA DE ALUMBRADO	10 MTS DE CABLE # 8	
	EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO	1 BALASTRA DE 150 WTS	
	I MADERO Y SE AMARRO 1	1 FOCO DE 150 WTS	
	LAMPARA EN LA COLONIA	1 FOTOCELDA	
	GONZALEZ ORTEGA Y 1 LAMPARA		
	MÁS EN EJIDO INDEPENDENCIA		
	JALTOMATES SE REPARARON	1 - FOCO Y 1 - BALASTRAS 150 W.V.S.	
	2 - LAMPARAS		

PERSONAL: OMAR ALDEN

VEHICULO: H 100

DELEGADO: FRANCISCO I MADERO EJIDO INDEPENDENCIA

COMUNIDAD: COLONIA GONZALEZ ORTEGA