



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
23-08-16	SE REVIÓ BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE		SE RENOVIO LA BOMBA PARA
23-08-16	SE ARRULLO AGUA DE ALUM. PUB. DE LA COM. DE SANTIAGO DE LA HERMANDAD	1 FOTO CELDA	
23-08-16	SE REVIÓ FALLA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE COL-HIDALGO DE LA ESC. SEC. TEC. # 42		
23-08-16	SE PUSO UNA CUCHILLA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE AILPILCAS	1 FUSIBLE IAMA 345KV	

PERSONAL: OSCAR ESTEBAN, OSCAR DOMINIC Y ANTONIO DOMINGUEZ PER

VEHICULO: H62

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_