


REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/Nov/16	- Se revisaron 4 lamparas en la telesecundaria de la Batea.	1 Balastra 150w 2 Foco 150w 4 tabacelclas. 3 Alcas	Se encontro cable reventado de 2 lamparas se soneto y quedan en funcion → Se encontro con linea recalentada y se acomodo puente del fusible que estaba reventado se prendio y se checo amperaje y quedo en funcion
	- Se arrego area de alumbrado de la calle veracruz en la com de carrales.		
	- Se verifico donde se iban instalar lamparas en la misma comunidad de carrales		

PERSONAL: Large - Oscar Omar - Jose Luis

VEHICULO: 718

DELEGADO:

COMUNIDAD: La Batea



Guillermo Diaz L

Corza / CS

DELEGACION MUNICIPAL
CORRALES
Sombrerete, Zac.



SECRETARIA DE EDUCACION
ESCUELA TELESECUNDARIA
"JOAQUIN AMARCO"
CLAVE: 32ET015ZT
C/O DE AGUA DE LA BATEA
SOMBRERETE, ZAC.