



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/8/16	SE REVIÓ SO EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. SANTA LUCÍA TRINIDAD UVA CUCHI YA CAIDA SE DETABLO Y QUERO FUNCIONANDO	4 FUCIBLE DE ALTA TENSION	
	SE ARRREGLARON 4 AREAS DE ALUMBRADO EN LA COL. HIBALGO YA TENIAN VARIOS DIAS QUE NO FUNCIONABAN Y SE REVISARON SI LAS LAMPARAS LE ESTAN ESTAN QUEBRAS		
	AV. HIDALGO SE REPARARON 1- LA LAMPARA	1- BALASTRA Y 1 FOCO	
	EL REBAJE SE REPARARON 2 LAMPARAS	2- FOCOS Y 2 BALASTRAS 150 W.U.S	

PERSONAL: JOSE JUAN ALBERTO

DELEGADO:

VEHICULO: H18

COMUNIDAD: SANTA LUCIA COLUTI BALCO