



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/01/15	Se fue a la comunidad de Zamora se hicieron a chequear alumbrado publico		Se cheso corriente y no llega al interruptor se chequearon cubiertas y si habia corriente y no se salia corriente del transformador.
	- Se cheso area de alumbrado del rancho el capulin		
	- Se descargo material que llevo y se metio a la oficina		
	• Se repararon 2 lamparas en el barrio del Consuelo	2- Focos 150w.u.s 2- balastras 150w.u.s	

PERSONAL: Tomas Zamora, Jorge

VEHICULO: # 62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____