



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/Nov/16	- Se revisaron 4 lamparas en la telesecundaria de la Bateca.	1 Balastra 120w 2 Foco 150w 4 Fococelulos. 3 Micas	Se encontro cable roscado de 2 lamparas se soneto y quedan en funcion
	- Se arreglo area de alumbrado de la calle veracruz en la com de carrales.		- Se encontro con linea recalentada y se acomodó puente del fusible que estaba roscado se prendio y se checo amperaje y quedo en funcion
	- Se verifico donde se iban instalar lamparas en la misma comunidad de carrales		

PERSONAL: Large - Oscar Omar - Jose Luis
VEHICULO: 718

DELEGADO:
COMUNIDAD: La Bateca

Guillermo Diaz L
Corralles



DELEGACIÓN MUNICIPAL
CORRALES
Sombrette, Zac.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ESCUELA TELESECUNDARIA
"JOAQUÍN AMARAL"
CLAVE: 32ET01521
CDO DE AGUA DE LA BATECA
SOMBRERETE, ZAC.