



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-06-16	pagos y revisión Ced. Industrial Salidas y Análisis de Instalación de lámparas fijas y se tendió y cable cable 171	2 lámparas fijas 120 metros cable 171	se fue por el mueble #160
	Calle alfarera se revisó área de alumbrado se encuentra que le falta un pedazo de cable ya que hizo como 7 fijos que no prueban	2.3 metros cable #8	se instaló el cable se probó nomás puedo uno los otros seis faros no prendieron hay que revisarlos
	Calle Jose M. de los rios se instaló una lámpara y se tendió y cable cable 171	45 metros cable 171 lámpara usada 150 w	

PERSONAL: Jorge Sals y Oscar

VEHICULO: _____ DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____