


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-09-16	Reparar el cableado en la calle Fractura Refactor		Se repara una lampara en D.V.
	Calle niños Heroes		Se repara una lampara en D.V. que estaba junto con los cables en el mismo poste
	Calle ejercito Mexicano se repara el cableado en el sistema nacional	1 fotocelda 2 focos y balastros 150w 2 fotoceldas	Se repara un cableado en el sistema nacional que estaba en un poste. Se le repara la parte de adentro que va a la balasta. Se repara el cableado en el sistema nacional.
	Calle emblemática Nacional se repara una lampara suburbana	1 foco 150w 1 balastro 150w	Estaba caído
	Calle Batalla de Puebla se repara una lampara	1 foco 100w	
	Calle Bruma se repara una lampara leds	2 fotoceldas	Se limpian los cables en las lámparas
	Calle Venustiano Carranza se repara una lampara	2 focos 175w 2 balastros	

PERSONAL: Jorge y Oscar

VEHICULO: #62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____