

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
21-09-15	Se cargo material alumbrado #100 para reparar lamparas parque vehicular		Se cargo material en el vehiculo #13
	Puente Santa Rosa Calle Zarayocan	2 metros cable 1+1	Se revisa Falla en el puente se encuentran los cables de los postes de iluminación se instalaron los cables y se instalaron los postes
	Calle mina se repararon 2 faros	2 focos y balastro 150W	
	Calle Hidalgo se reparo una 0x y 2 focos y balastro 150W		
	Ay Bracho enfrente de la Ex posterior la Estrella	1 led	La leds que se equito se dejo en el parque vehicular
	Calle enfrente de la pintura se repararon 3 lamparas	1 fotocel led	se equito fotocel se encontro la falla en los registros ya que se quemaron y se quemaron el cable se modifico quedo (150)
	Calle frente al campo olivera se repararon 2 lamparas	1 fotocel led	
	Calle Fajaga Serrano 10m		

PERSONAL:

Saw Pary Oscar

DELEGADO:

VEHICULO:

#13

COMUNIDAD: