


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-10-16	Se reparó falla de arco de alumbrado que alimentaba las calles más importantes 5 de mayo y arcayaiga	1 contactor a 220	el que estaba se quemó y se reparó se instaló otro se conectó se dividió la carga se probó y quedó listo
#	Mercado municipal se reparó una luz en feria	1 fotocelda	
	Calle venustiano Carranza se repararon 2 faros	1 foco 100 w 1 fotocelda	
*	Calle San Salvador	1 foco 150 w 1 fotocelda	
*	Calle plaza se reparó una lámpara		se limpió el foco
*	Calle faguagua se reparó un faro	1 foco y fotocelda 150 w	se limpió el foco
*	Calle pino se reparó un faro		se limpió el foco
*	puente la palma se reparó una lámpara	1 foco 150 w 1 fotocelda	quedó pendiente una fotocelda
*	Carretera el campesino se reparó falla de alumbrado	se pagaron gastos 1916	ya que el poste está trabado

PERSONAL: Jorge, Eugenio y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #18

COMUNIDAD: _____