

**REPORTES DE TRABAJO**

**DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 28/06/16 | se Repararon diez | se ocuparon | |
| | Lamparas en Refugio | 4 balastras de | |
| | de los Pozos | 150 wts y | |
| | | 8 focos de 150 wts | |
| | se Repararon dos | y 7 fotoceldas | |
| | Arias tambien | | |
| | un interructor se | | |
| | cambio Porque ya | | |
| | noservia | | |
| | | | |
| | el otro tenia los | | |
| | cables tronados | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: Aber Jose Juan Oscar DELEGADO: _____

VEHICULO: #18 COMUNIDAD: _____