



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-09-16	Parque Vertical		se fue por el vertice #62
	Com. el arenal se fue a probar provisional con un interruptor de 3x60 el peso de carga posible se desconoce del interruptor que anda ya que no sirve		se conectaron líneas en el interruptor de 3x60 se revisó el arrancador se dijo ya que trae un chip todo se descono se volvió a armar se conectaron líneas
	el peñasco se revisó y reparó area de alumbrado que alimenta la calle ignacio alvarez calle desierta cat		Se probó el arrancador no sirve así que cambió el se encachó en el conductor con un interruptor de 3x60 se descono se volvió a armar se conectaron líneas se descono se volvió a armar se conectaron líneas

PERSONAL: Antonio, Mauricio y Oscar

VEHICULO: # 62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____