

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11/sep/15	* Se arregló lámpara en el patio de la presidencia y se instaló reflector en mismo patio	1 Balastro 150 w 1 Foco 150 w 1 Balastro 400	Se conectaron lámparas del patio Se usó 40 mts de cable #12.
	* Se instaló foco en la escalera de la presidencia	1 Socklet de porcelana 1 Foco ahorrador 23w	
	* Se cambiaron otras más en el baño de la oficina de limpieza y pasillos	5 focos ahorradores	
	* Se arregló una lámpara en Privada Tepic de Barrio las Escobillas y otra en calle Juan Diego	1-foco y 1-Balastro 150w.v.3. 1-Fotocelda	

PERSONAL: Oscar Omar - Lerye DELEGADO: \_\_\_\_\_

VEHICULO: \_\_\_\_\_ COMUNIDAD: \_\_\_\_\_