

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
02/08/16	se Fue A chechar un Pozo de Agua Potable A la colonia Gonzales ortega		tenia Los cables Al Reves sele Cambiaron y quedo funcio nando
	SE INSTALARON 5-LAMPARAS NUEVAS EN REFUGIO DE LOS POZOS	5-LAMPARAS COMPLETAS 150 W.V.S	

PERSONAL: Alder y Jose Juan

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: Gonzales ortega