

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-07-15	porque vehicular		se fue por el vehiculo nos esperamos a que nos dieran la llave ya que mayeron la camioneta y se llevaron la llave
	Casa de la cultura se revizo falla de corriente		
	calle el Malacate 1-Lampara 1-Foco, y 1-Fo plazuela Esmeralda y 3 guaparas, leds calle con cules se 5 tubos p/lampara instalaron leds 1 abrazadera p/lampara 7 metros cable #12		se nesesita cambiar una pastilla termica porque es de 30 amps nos da 34 amps se vota
	calle tenerias se 3 lamparas leds instalaron lamparas leds 3 tubos p/lampara 1 abrazadera p/lampara 7 metros cable #12		Las lamparas AV y Suburbanas que se quitaron se dejaron en la Corrida se quito de 30 amps se instalo una de 40 amps se encontro falla en las lineas de alimentacion quedo listo
	Casa de la cultura se fue y cambio pastilla termica		Se revizo falla y se reparo estaba directo
	calle Sabinas se repara area de alumbrado Salas Perez. Escuela primaria		

PERSONAL: Jorge y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____