

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15-08-16	SE PUSO UNA LUCHILLA EN LA EST. DE COL. HIDALGO	1 FUSIBLE 1 AMP. 34.5 KV	
15-08-16	SE REVISO CORTO EN AREA DE ALUM. PUBLICO DE LA COL. DE LUIS ECHEVERRIA		
	SE REPARO FALLA DEL POZO DE SAN ANTONIO DE TEPETATES	1-FUSIBLE DE 1 AMPERE	

PERSONAL: OSCAR OMAR MORALES
ANTONIO DOMINGUEZ MR

VEHICULO: HC2

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____