REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/10/15	SE REPARARON 4 LAMPARAS	3 BALASTRAS DE 150 WTS	
	EN SAN JERONIMO DE SAUCES	3 FOCOS DE 150 WTS	
	2 LAMPARAS EN SAN ANTONIO DEL CERRITO 1 MAS EN	1 FOCO DE MERCURIO 175 WTS	
	COLONIA AQUILES SERDAN	1 FOCO DE 100 WT	
	Y SE LE DEJARON 2 LAMPARAS		
	A LA MAESTRA		
•	SALAS PEREZ, SE REPARO FALLA	1 - FUSIBLE DE 1 AMPERE	
	DEL POZO		

PERSONAL: OMAR ALDER

VEHICULO: H 100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: SAN JERONIMO DE SAUCES
SAN ANTONIO DEL CERRITO
COLONIA AQUILES SERDAN