REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
30/12/15	ARREGLO LAMP. PEÑASCO	1 FOCO 150 SV	
	SE PUSO LAMP. OV. QUE		
	SE CAYO EN LA PALMILLA	1 BALAST Y FOCO 150 SV	
	ARREGLO DE LAMP. DE LA		
	CASE OV. DE LED.	TENIA SARRO	
	FAROL EN ANDADOR		
	DE LA FILA		
	SAN JERONIMO DE SAUCES	8-FOTOCELDAS	
	SE REPARARON 8 LAMPARAS	8-FOCOS y 8-BALASTRAS	

PERSONAL: SAUL Y JORGE C.

DELEGADO: SOMBRERETE

VEHICULO: POR D #18

COMUNIDAD: