

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-1-15	Jardín Constitución Se busca mangueca con cables antiguos en la línea donde se ponen las fotografías de las candidatas a niñas y donde está el contactor y interruptor que alimenta al alumbrado de San José de la Estrella se reparó 1 - lámpara Se instaló lámparas en el FON y	20 metros mangueca Poja 3/4 50 metros cable #8 25 metros cable #10	Se escurbo se descubrió mangueca y cables antiguos se aconsejaron se pedía mangueca nueva y se metieron cables nuevos se conectaron se probaron alborbante que no perdieron 4 alborbantes de conector

PERSONAL: Oscar Oval, anterior y Oscar DELEGADO:

VEHICULO: _____ COMUNIDAD: _____