



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9-08-16	SE PUSO UNA CUCHILLA EN EL POZO DE LA EST. DE LA COMUNIDAD DE ULLA INSURGENTES Y UNA LAMPARA REPARADA	1 FUSIBLE 1 AMP. 34.5RVA 1-FOCO Y 1-BAL. 150 W.U.S.	
9-08-16	SE DEJÓ UN POZO DE AGUA ROTACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE REFUGIO		
9-08-14	SE INSTALÓ UNA LAMPARA EN SAN JOSE DE RANCHAR Y SE REPARARON 3 LAMPARAS MAS	1-LAMPARA COMPLETA 150W 3-FOCOS Y 3-BALASTRAS 150 W.U.S.	

PERSONAL: ALDOZ JETA ESCOBEDO
ANTONIO DOMINGUEZ MR
VEHICULO: # 62

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____