



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/04/16	se Reparó una lam para en Santiago de la herradura en fonfil se Arrasó un interruptor se cambio el unode Palanca el otro es taba danado la base soquet y la Pasilla	se le Puso Balastro Foscoida y fOCO	150 Wts 150 II

PERSONAL: Jose dora y tonas

VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_