SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-Feb16	Con Sanz del tercero se revizo y repara falla de area de alumbrado		Jose Guadalupe Ramirez se encontro un cable pegado en el brazo de una lampara se dispejo se probo quedo listo
	con Gonzales Ortega Se repara falla de area de alumbrado el sordin		se encontro la base del fotocelda quemado se cambiaron las terminales y cable se limpio quedo listo
	Con. Sanz Martin se repara falla de area de alumbrado		se encontro una lampara ya quemada y tapada en el Hilo de Alumbrado se abrizo la lampara y se puso una abraz. Se aterrizo se probo el alumbrado quedo listo

PERSONAL: Eugenio de Luces y Oscar

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____