REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-07-16	Se revisó arrancador del		No se dejó funcionando
	pozo de agua potable de la		ya hacía cuchillas
	com. de agua tarca		caídas de CFE
12-09-16	Se arreglaron 12 lámparas	2 balastras y 2 focos 150 vts y	
	en la com. de Ignacio	12 bases para fotocelda	
	Taradota	2 sockets mucos, 12 fotocelda	
		y 10 focos 70 w (incandescente)	

PERSONAL: Jorge Padilla
Antonio Domínguez Mel

VEHICULO: #62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____