



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-01-17	comprobar con Espacia pido se repare falla en el poste de agua potable	2 fusible 2 Amps	se dejó dirección de la fotocelda el contacto se cayó
	conector de fallas se repara con tapona subterránea 15m adicionales calle camaleón de paucos se reparó falla de línea de alumbrado	1 foco y balasto 15m adicionales metálicas	se dejaron en la comunidad \$100
	escuela Miguel ávila primero se reparó instalaciones de 400 y cable duplex segundo se instaló una estación de los postes con el contacto se dejó arriba de los postes		

PERSONAL: Carlos Oscar Omar y Oscar Muriel DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____

VEHICULO: \$100