



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
23-02-17	Calle Ignacio Cerrogosa Col. Soberanía. No se ve luz a causa de alumbrado	1 foco y balasto 50w	6 leds no sirven. Necesitaria cambiar
	Calle Sierrita de Osgueros Col. Soberanía. Se repara una lámpara		
	Calle Esfritopaxiano y Calle Urbano patio se repara 3 lámparas		seles limpio el Soberanía guabon 185w
	Calle Himno Nacional se ve luz a causa de alumbrado		Es necesario estado de emergencia y sustituido
	En las parcelas se ve luz a causa de alumbrado		se frono el frustor. Frustor no se pudo revisar

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____

PERSONAL: elke 204/185w

VEHICULO: _____