



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13/FEB/17	* Se arregló area de alumbrado de la calle queatan	1 foco 100w	El foco estaba quemado y se encontro interruptor botado se restablecio y queda funcionando
	* Se arreglo lampara en las pilas del cigua potable barrio la urbanija	1 foco 100w 1 fotocelda	- Se encontro la foto celda floja se acomodó y funciona bien
	* Se arreglo lampara en la calle 1050 Barrio Barrio Sta Rosa		- los lineos tenían zargo se limpio y queda funcionando
	* Se arreglo lampara en la calle del valle calle el peñasco	1 fotocelda	- se encontro linea trozada se conectó y se cable y queda en funcion
	* Se arreglo lampara en calle la Cruz barrio el peñasco		
	* Se arreglo lampara en la calle tira palma		

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____

PERSONAL: Large - Mauricio - Jose Ivan

VEHICULO: _____