




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
28/10/16	- Se revisaron lámparas de las bombas del consuelo de la calle		- Se encontró línea con zorro se trazo y se puso cable nuevo y quedó funcionando
	- Se arregló lámpara afuera de la casa de Chif Gómez	1 Balastro 150w 1 Foco 150w 1 fotocelda	
	- Se conectaron lámparas de la calle Santiago Aguilar	1 Mica 30 mts de cable 1H	- No les llegaba corriente se tendió cable para conectarlas y se escalasó y quedó en función
	- Se arregló lámpara en la calle veteranos en el corner	1 fotocelda	
	- Se fue a revisar lámpara por el puente que va a seguridad pública		- Se encontró que le hace falta cable para alimentarla por eso no prende.
	- Se arregló lámpara del carrito de Guadalupe.	1 Balastro 150w 1 Foco 150w 1 fotocelda	

PERSONAL: Loayza - Eugenio.  
VEHICULO: #62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: Sombrete.