



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13/FEB/17	* Se arregló área de alumbrado de la calle <u>puerto</u>	1 foco 100 w	El foco estaba quemado y se encontró interruptor botado se restableció y quedó funcionando
	* Se arregló lámpara en las pilas del <u>cuzco</u> <u>barrio</u> la <u>urbanización</u>	1 foco 100 w 1 fotocelda	- Se encontró la fotocelda floja se acomodó y funciona bien
	* Se arregló lámpara en la calle <u>del valle</u> <u>calle el perasco</u>		- las líneas tenían zure se limpio y quedó funcionando
	* Se arregló lámpara en calle <u>la cruz</u> <u>barrio el perasco</u>	1 fotocelda	- Se encontró línea trazo se conectó y se cable y quedó en función
	* Se arregló lámpara en la <u>calle</u> <u>lima palma</u>		

PERSONAL: Vare-Mauricio-Vare-Van DELEGADO: _____
 VEHICULO: _____ COMUNIDAD: _____