




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-11-16	porque no tienen		se fue por el vehículo #18
	Templo Santo Domingo se revisaron bombas de bomba se precisaron los baterías		Se donaron de avisar los trabajos cuando las tuberas
	Como es día Independencia se revisa Bombas de agua ya que reportaron que estaban fallando		Se revisa contener Volaje en parte y la bomba esta falta bien se hay ninguna falla en programa es que en de tener una fuga en el punto de la delegación
	Cg. M. Col. Hidalgo se instalaron dos reflectores de 400w	2 reflectores de 400w	

PERSONAL: Oscar Omar y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_