



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-10-16	Jardin Constitución se se pero falta de áreas de alumbrado		Se reviso el estado de caga que alimenta el alumbrado del Jardin Se encuentran 110va veintitantos y el puente que se instala en lugar del fusible fundado se modificado queda lista
	Com Ignacio Zaragoza de a Hiladas se separaron 5 lamparas en el Jardin y 3 en calle Ignacio Zaragoza 2 en calle aguiles serbat en total 10) se reviso centro de caga que alimenta el alumbrado de la calle principal la palanica Esta averiada por eso el alumbrado de esa area esta todo el dia prendido	6 fotocel das 8 focos 150 w 6 bulbas tras 3 sockets	se necesitan cambiar el centro de caga con plato o cambiar la pusa palanica ya que esta quebrada

PERSONAL: Oscar Omar Jorge y Oscar
 VEHICULO: #18

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____