



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20/07/19	Se fue a la comunidad de Luis Ceballos al Pozo del agua potable a cambiar interruptor	1 Termico de 40 Amperios	
	* Se arreglo area de Alumbrado en la Com de Charco Blanco		Se encontro la pastilla botella se restablecio y se prendio y queda en funcion
	* Se arreglo falla en el giro de mpa de sombrero que no tenian luz.		* Se encontro pastilla general botella se restablecio y se cala y queda en funcion

PERSONAL: Luis Ceballos
VEHICULO: # 62

DELEGADO: Guillermo Martinez P.
COMUNIDAD: Luis Ceballos