



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-02-17	Com. Mesitas se reviso instalacion electrica ya que tenian 22 dias que no tenian luz en la Iglesia de la Com.		Se reviso registros y listas de obra. Atencion se Modifico Conexion ya que estaba mal conectado. Se reviso centro de carga y se conecto la llegada de la corriente se acorto como hacia se probo quedo 11576

PERSONAL: Jose Juan Jorge, Juan Carlos y Oscar DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 VEHICULO: #62 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_