



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
03/10/16	se RePararon dos lambres suburbanas en las moya sele pusieron focos A unas cucharillas en la misma comunidad	seles Puso una balastre A cada una de y dos focos de XANIAK LAS LINEAS TROSADOS	de 150 wts 150 wts
	se Reparo una suburbana en Milpillas	estaban las lineas tronadas	

PERSONAL: Jose Juan Y Sorde

VEHICULO: #18

DELEGADO: Leonardo Lopez C.

COMUNIDAD: Luis Maya San. 2a