




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24/Nov/16	- Se revisaron 4 lamparas en la telesecundaria de la Batea.	1 Balastra 150w 2 Focos 150w 4 Fotocelulas. 3 Alamos	Se encontro cable reventado de 2 lamparas se soneto y quedan en funcion  - Se encontro con linea recalentada y se acomodó puente del fusible que estaba reventado se premio y se chequeo cableaje y quedo en funcion
	- Se arrojó area de alumbrado de la calle Veracruz en la com de corrales.		
	- Se verifico donde se iban instalar lamparas en la misma comunidad de corrales		

PERSONAL: Jorge - Oscar Omar - Jose Luis  
VEHICULO: #18

DELEGADO:  
COMUNIDAD: La Batea  
Gustavo Diaz L  
Coryzles



DELEGACION MUNICIPAL  
CORRALES  
Sombrerete, Zac.