





REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6/12/16	Se arreglaron 3 lamparas en la com. de Villa Insurgentes.	3 Balastras 150 w 3 Focos 150 w 2 Fotoceldas	-Se repararon 2 lamp que tenia el delegado de la misma comunidad.
	- Se arreglo lampara de la com. de San Francisco de Organos.	1 Balastra 150 w 1 Foco 150 w 1 Fotocelda.	Falta cable y abrazaderas y los tubos de las lamp.
	- Se fue a la com. de san martin para verificar donde quieren instalar lamparas.		

PERSONAL: _____
VEHICULO: _____
DELEGADO: Jose Luis Cecenas S.
COMUNIDAD: Villa Insurgentes
San Francisco de Organos
Atendido San Martin
6 dic. 2016



DELEGACIÓN MUNICIPAL
VILLA INSURGENTES
Sombrerete, Zac.