



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9/01/14	Se fue a la comunidad de Santa Lucia a escuela telesecundaria para revisar instalacion electrica	14 mts de cable n-10	
	Se arreglo lampara en la comunidad de Luis Moya	1 foco 150w 1 Balastro 150w 1 fotoceldas	Se escarto para sacar la manguera para revisar el cable y se encontro quemado se parcho y se caló y no funio no se reviso centro de carga y se encontro linea que baja del poste trazado se conecto y se probó y quedó funcionando

PERSONAL: Jorge - Oscar Estrada

VEHICULO: # 18

DELEGADO:

COMUNIDAD: Santa Lucia - Escuela Tele Secundaria

Luis Moya.