



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25/ene/17	Se retiro farol que estaba calleándose por la sociedad.		El farol se retiro y se quedo en la oficina
	Se arreglo falla en el interruptor en casa del terrero y se arreglaron 3 lamparas.	1	Se encontro que abia corto en el interruptor se chequearon las lineas y se encontro falla en los cables de alumbrado estaba en alumbrado pegando con la linea de alumbrado.
	Se arreglaron 2 lamparas mas en el puente de la misma comunidad que estaban des- conectadas.		y linea de cfe se quito y se cajo interruptor y queda listo

PERSONAL: Serge - Mauricio - Jose Ivan

VEHICULO: # 62

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: Saus del Terrero