



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-02-17	Corregida de alturas de servicio area de alumbrado		Se reviso cantonero se reparo Falla se proba queda lista estaba mal conectado
	Sevizo del ferreo se revisa area de alumbrado se cambian con 9 metros de cable	9 metros de cable 1/1	se se puso fustes en las terminales de la base del pedestal se puesto el fusible se proba queda lista se servicio toda el area se encanaba un arbol tapado en las lineas es necesario podarlo
	da anterior calle regular se repara una lampara se instala un socket nuevo ya que el que tenia se seco y sacarlo	1 socket para lampara SUBVIBORA	ya que por eso Falla el alumbrado
	nuevo sombrero de calle santo Domingo se amarraron lamparas ya que se estaban caiendo		se de instalar 3 trastes se servicio gradualmente

DELEGADO: Sr. Gerardo Avendaño H.

COMUNIDAD:

PERSONAL: Sr. del Zet, Sr. Carlos y Oscar

VEHICULO: #10 y 13

Juan Antonio Pardo