SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/dic/16	-Se cambiaron focos en el patio de la secundaria de Villa Insurgentes y se arreglaron lamparas de Aulas	4 Focos Ahorradores 85w 6 Socket de porcelana	-Se quitaron gabinetes de lamparas de barra y se pusieron socket El material lo pusieron los de la escuela
	-Se checo falla de la Biblioteca de villa Insurgentes.	1 Centro de carga.	-Al revizar se encontro el centro de carga quemado porque una lina tenia corto se busco el corto y se cambio centro de carga y la falla se encontro en un contacto

PERSONAL: Jorge - Oscar Omar

VEHICULO: #62

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____

S. E. C.
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30
CLAVE 32DST0030V
VILLA INSURGENTES
SOMBRERETE, ZAC.

Anastacio Rodriguez Beltrán