



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-10-16	Jardin Constitución se se pero falta de áreas de alumbrado		Se reviso el estado de caga que alimenta el alumbrado del Jardin Se encuentran 110va veintitantada y el puente que se instalo en lugar del fusible fundado se modificado queda lista
	Com Ignacio Zaragoza de a Hiladas se separaron 5 lamparas en el Jardin y 3 en calle Ignacio Zaragoza y en calle aguiles se instalo en total 10, se reviso centro de caga que alimenta el alumbrado de la calle principal la palanica esta averiada por eso el alumbrado de esa area esta todo el dia prendido	6 fotocelulas 8 focos 150 w 6 balastras 3 sockets	se necesitan cambiar el centro de caga con plato o cambiar la palanica para que funcione que esta quemada

PERSONAL: Oscar Omar Jorge y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_