SOMOS

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-05-17	Sorbrante bodegas ferrocarril se sacaron y cargaron 6 daños O.V completos se llevaron en el vehiculo #100		
	El arenal se reparo una lampara	1 foco 150w	se quitaron dos fedos y se instalaron en su lugar 2 O.V se cargaron en el vehiculo #100
	Calle neptuno se instalaron los O.V y		
	Se reparo una ledstron 2 O.V y con alternativa se instalo se reparo una lampara O.V y se quito una subarbana grande	1 foco y balastra 150w	la subarbana que se quito se cargo en el vehiculo #100
	prendida y se instalo una O.V		
	calle ejercito mexicano se reparo una lampara subarbana	1 foco y balastra 150w	
	calle entrada nacional se reparo falla de area de alumbrado		La falla se encontro en desables pelado se dispuso se cambio por cable especial del mismo se encontro cuchillas y protector quebrado se fabrico un chaquetin se instalo se probo quedo listo
	Oficial Oscar Eugenio y Oscar en la cortadora del servicio		
	Rastro nuevo se reparo falla se encontro cable trozado		
	Orion se reparo falla en el pozo de luz y 1 fusible 2 amps		
	San Antonio de Belen se reparo falla en el pozo 1 fusible 2amps		

PERSONAL Eugenio y Oscar

VEHICULO #100

DELEGADO _____

COMUNIDAD _____